Kurtyna ppoż wydzielająca strefy pożarowe

Bramy garażowe

Wzgłd.A

Wzgłd.B

Wzgłd.C

Wzgłd.D

Wzgłd.E

Wzgłd.F

Wzgłd.G

Wzgłd.H

Wzgłd.I

Wzgłd.J

Przepust gazoszczelny Dn 250 rzędna spodu otworu 285,66

Przepust gazoszczelny Dn 200 rzędna spodu otworu 286,85

Przepust gazoszczelny Dn 200 rzędna spodu otworu 286,55

Odwodnienie liniowe z odpływem pionowym i rusztem z żeliwa C250 np. typu S100K AcoDrain

Przewód tłoczny 32 PVC

Urządzenie do przepompowywania ścieków – np. HYDROP

Wzgłd. Ciepłny

TR

Przewód tłoczny 32 PVC włączony do poziomu kanalizacyjnego przez lewar

Przewód 50 PVC podłączyć do zaworu zwrotnego antyskażeniowego

Urządzenie do przepompowywania ścieków – np. HYDROP

1. Tulejka kołnierzowa 110/100 z kołnierzem i uszczelką gumową; L=14 cm
2. Zasuwa kołnierzowa typu E króliks Dn 100 na trzpień nr 4000; L=19cm
3. Zwrotka dwukołnierzowa FFR Dn 100/50; L=15cm
4. Łącznik amortyzacyjny Dn 50 np. typu DKB Danfoss; L=10,5cm
5. Wodomierz klasy C – Flostar-M Dn 50 Schlumberger; L=30cm, z króćcami dwukołnierzowymi FF Dn 50 o długości L1=25cm przed i L2=15cm po wodomierzem
6. Filtr Dn 100 typ Y 333 P Danfoss; L=35cm
7. Zawór zwrotny antyskażeniowy BA 4780 SOCLA Danfoss Dn100; L=53cm
8. Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA Dn 100 na odcinku pionowym

Urząd Miasta Kielce Biuro Architektury i Urbanistyki ul. Sienkiewicza 1, 25-950 Kielce

LEGENDA:

- woda zimna
- ciepła woda użytkowa
- woda cirkulacyjna
- woda zimna na cele p.poż.
- HP ø52 skrzynka hydrantowa z zaworem hydrantowym Dn 52
- HP ø25 skrzynka hydrantowa z zaworem hydrantowym Dn 25
- kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
- kanalizacja sanitarna – przewód tłoczny
- kanalizacja technologiczna prowadzona pod stropem
- kanalizacja deszczowa prowadzona pod stropem
- odwodnienie liniowe
- S1 nr pionu kanalizacji sanitarnej
- ST1 nr pionu kanalizacji technologicznej
- D1 nr pionu kanalizacji deszczowej
- W1 nr pionu wodociągowego
- H1 nr pionu wody przeciwpożarowej
- 0.00 / 20°C nr pomieszczenia / temperatura w pomieszczeniu

UWAGI:

- Przewody wodociągowe prowadzone w gruncie zabezpieczyć przed przemrożeniem drutem grzewczym.
- Przewody tłoczne kanalizacji sanitarnej prowadzone w gruncie po bokach i pod strzępem zasypować obuleniem polietylenowym np. produkcji Thermaflex o grubości 25 mm i zabezpieczyć przed przemrożeniem drutem grzewczym.

MAJ PROJECT
Pracownia projektowa - Artur Jażdżewski
tel. 0-605-255-194, tel./fax:(058) 524-34-55
80-227 Gdańsk, ul.Do Stradzienki 26; e-mail: majproject@wp.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ- INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR
26-069 Kielce, ul. Żeromskiego 12, obr. 0017, działka 1211

TEMAT: **INSTALACJE WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ KANALIZACJI I DESZCZÓWEJ**

RYSUNEK:	Rzut poziomu +1	SKALA:	1:100
AUTOR:	mgr inż. Artur Jażdżewski upr. POM/0017/POOB/03	NR RYS.:	IK-3
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Łęcki		
SPRAWDZAŁ(A):	mgr inż. Piotr Richter upr. POM/0140/POOB/04	DATA:	11/2007